

nr licznika: 11891197

Zainstalowane oprawy sodowe OB 1 (100W) - 10 szt.

Projektowane oprawy LED OB 1 (63W) - 8 szt.




Istniejące oprawy LED OB 2 (0,046W) - 9 szt.

Istniejące oprawy LED OB 2 (112W) - 5 szt.


Projektowane oprawy LED OB 1 (63W) - 5 szt.

Moc całkowita $P_c=2,05\text{kW}$, Moc zamówiona $P_z = 5,0\text{kW}$

OZNACZENIA:



NWENTARYZACJA Z NATURY

OBIEKT PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Kupiełny gm. Sabnie - Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne.		 Usługi Elektroinżynierów NR RYSUNKU		E-5
INWESTOR: Gmina Sabnie ul. Główna 73, 08-331 Sabnie		ZAKRES OPRACOWANIA: Schemat oświetlenia ulicznego. SON ze stacji nr 7-1059 - stan projektowany.		SKALA -
ZESPÓŁ AUTORSKI Projektant:		PODRYSY mgr inż. Krzysztof Kozak mgr. bud. bez op. w spec. elektrycznej MAZ0503/PPE15		BRANDA elektryczna
ZESPÓŁ AUTORSKI Opracowanie:		PODRYSY inż. Marcin Cichosz		DATA 08. 2016 r.
ZESPÓŁ AUTORSKI				BazaCad V9 - kolumna nr: 2012-12-06/sd/1/07