



G M I N A S A B N I E

ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, tel. (25) 787 41 90, fax (25) 787 42 49
e-mail: fundusze@sabnie.pl, strona internetowa: www.sabnie.pl

Sabnie, 24.11.2016 r.

RIŚ.271.1.14.2016

Dotyczy: zapytania ofertowego na przedmiot zamówienia – „*Dostawa i podłączenie agregatu prądotwórczego o mocy 80 kVA, zasilającego rezerwowo stację uzdatniania wody w miejscowości Sabnie*”

Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Czy dopuszczają Państwo sterowanie SZR-a z panelu w agregacie, który ma więcej funkcji?
W projekcie jest panel na SZRze naszym zdaniem zbędny koszt, wystarczy jeden w agregacie ponieważ całość jest w jednym budynku i to w sąsiednim pomieszczeniu, a ułatwia on tylko odczyty, np. napięcia.

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Czy SZR musi być na rozłącznikach -stycznikach czy może być np. : układ na przełączniku socomec -
Zalety Zintegrowany przełącznik z wbudowanym potrójnym układem zabezpieczającym.
mechanicznym elektrycznym oraz elektronicznym trybów m no i wg parametrów agregatu winien być 160A , a nie 125A jak jest w specyfikacji . a spowoduje to znaczne oszczędności i w zupełności wystarczy

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

W stosunku do anulowanej specyfikacji technicznej zmienili Państwo oprócz mocy agregatu również klasę wykonania z G3 na G2. O ile w klasie wykonania G3 konieczny jest również elektroniczny regulator obrotów, to w klasie G2 wystarczający jest mechaniczny reg. obrotów. Pozostawienie elektronicznego regulatora obrotów wymusza dostawę agregatu w klasie wykonania G3. Proszę o potwierdzenie konieczności posiadania przez agregat elektronicznego regulatora obrotów.

Zamawiający **nie dopuszcza** mechanicznego regulatora obrotów.

Wójt Gminy Sabnie

/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński