



G M I N A S A B N I E

ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, tel. (25) 787 41 90, fax (25) 787 42 49
e-mail: fundusze@sabnie.pl, strona internetowa: www.sabnie.pl

Sabnie, 10.03.2017 r.

RIŚ.271.2.1.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia – ***„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie”***
numer ogłoszenia: 30407 - 2017; data zamieszczenia: 23.02.2017, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego

W związku z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Sabnie przedstawia wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE FIRMY „C”:

Bardzo proszę u udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące w/w postępowania przetargowego

1. W projekcie i przedmiarze robót sanitarnych budynku Urzędu Gminy zakres obejmuje dostawę kotła wiszącego dwufunkcyjnego.

Na schemacie technologicznym kotłowni są urządzenia typu : pompy, zawory , filtry, itd.

Urządzenia te nie występują w przedmiarach .

Czy należy wycenić osprzet kotłowni Urzędu Gminy , jeżeli tak to w której pozycji przedmiaru ująć te koszty?

2. Proszę o podanie producenta kotłów - gdyż większość kotłów o takiej mocy są to kotły jednofunkcyjne + podgrzewacz wody obok kotła.

jeżeli takie rozwiązanie jest dobre proszę o podanie pojemności zbiornika do podgrzewu c.w.u. dla budynku Gminy i Przedszkola.

3. Proszę o sprecyzowanie typu i średnic rur preizolowanych : czarne ze szwem czy bez szwu, a może chodzi o rury preizolowane elastyczne .

z podanych średnic wynika że rury mają być w obudowie Spiro + ?

rura preizolowana 32/125 w obudowie Spiro 1+

rura preizolowana 50/160 w obudowie Spiro 2 +

ODPOWIEDZI:

Ad.1 Zamawiający omyłkowo nie załączył przedmiaru robót. W dniu dzisiejszym został on opublikowany w BIP (plik *UG_źródło_PRZED.-piec.pdf*).

Ad.2 Na mocy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie może wskazywać preferowanego producenta. Ponadto zaznaczam, że Zamawiający nie preferuje żadnego producenta. Proponowana oferta musi spełniać wymagania dokumentacji technicznej. Zapisy w przedmiarze mówią o kotłach więc mogą być np. dwa kotły 1- i 2- funkcyjny w kaskadzie.

Ad.3 Rury w projekcie są opisane jako 2x32/125 czyli: dwie rury przewodowe w jednym płaszczu osłonowym z izolacją.

Wójt Gminy Sabnie

/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński