

Warszawa, dnia 19.09.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 628/250/2017

Nazwa i adres Zleceniodawcy: Gmina Sabnie ul. Główna 73 08-331 Sabnie		Data i godzina przyjęcia próbki/ Stan w chwili przyjęcia do laboratorium 04.07.2017, godz. 16:40/ bez zastrzeżeń	
		Data wykonania badań: 04.07.2017 - 19.09.2017	
Oznaczenie próbki: 628/250/17	Przedmiot badań: woda surowa	Miejsce/ punkt pobrania: SUW Kurowice -studnia nr I	
Data/ godz. pobrania: 04.07.2017 godz. 12:20 Temp. próbki: 10,6 °C	Opakowanie: butelka PP	Próbka pobrana przez/ wg normy: pracownika laboratorium/ *PN-ISO 5667-5:2003	Transport próbek: warunki chłodnicze Temp. transportu: 0,4 - 3,5 °C

Lp.	Badany parametr	Jednostka	Wynik	Wartości dopuszczalne**	Norma / Procedura badawcza
1	* Odczyn pH	-	7,4 ± 0,2	6,5-9,5	PN-EN ISO 10523:2012
2	* Tryt	Bq/l	<3,5	≤100	BCR/ZLGIG/1-017
3	* Radon (²²² Rn)	Bq/l	16,5 ± 11,1	≤100	BCR/ZLGIG/1-022
4	* ²²⁶ Ra	Bq/l	< 0,01	≤0,5	BCR/ZLGIG/1-002
5	* ²²⁸ Ra	Bq/l	< 0,02	≤0,2	BCR/ZLGIG/1-002

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki i zawarte są w oryginale niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody Laboratorium.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi na wykonane usługi laboratoryjne w ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania.

Podana niepewność pomiaru, jeśli nie określono inaczej, została oszacowana dla współczynnika $k=2$ i poziomu ufności 95% i nie zawiera niepewności pobierania próbek.

Niepewność próbkobrania laboratorium dla wody wynosi 5%

* Badanie akredytowane

P- badanie wykonane u podwykonawcy o nr akredytacji AB 005


** Wartości dopuszczalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1989)

-----KONIEC SPRAWOZDANIA-----

Sprawozdanie sporządził(a) #:

Sprawozdanie sprawdził(a) #:

Sprawozdanie zatwierdził(a):

Adam Tomaszewski

PREZES

Sprawozdanie autoryzował(a):

KIEROWNIK LABORATORIUM

Radosław Górzyski

* Osoby: sporządzająca i sprawdzająca sprawozdanie z badań występują tylko na kopii sprawozdania pozostającego ad acta

Warszawa, dnia 19.09.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 629/250/2017

Nazwa i adres Zleceniodawcy: Gmina Sabnie ul. Główna 73 08-331 Sabnie		Data i godzina przyjęcia próbki/ Stan w chwili przyjęcia do laboratorium 04.07.2017, godz. 16:40/ bez zastrzeżeń	
		Data wykonania badań: 04.07.2017 - 19.09.2017	
Oznaczenie próbki: 629/250/17	Przedmiot badań: woda surowa	Miejsce/ punkt pobrania: SUW Kurowice -studnia nr II	
Data/ godz. pobrania: 04.07.2017 godz. 12:40 Temp. próbki: 11,5 °C	Opakowanie: butelka PP	Próbka pobrana przez/ wg normy: pracownika laboratorium/ *PN-ISO 5667-5:2003	Transport próbek: warunki chłodnicze Temp. transportu: 0,4 - 3,5 °C

Lp.	Badany parametr	Jednostka	Wynik	Wartości dopuszczalne**	Norma / Procedura badawcza
1	* Odczyn pH	-	7,4 ± 0,2	6,5-9,5	PN-EN ISO 10523:2012
2	* Tryt	Bq/l	<3,5	≤100	BCR/ZLGIG/1-017
3	* Radon (²²² Rn)	Bq/l	4,9 ± 1,3	≤100	BCR/ZLGIG/1-022
4	* ²²⁶ Ra	Bq/l	< 0,01	≤0,5	BCR/ZLGIG/1-002
5	* ²²⁸ Ra	Bq/l	< 0,02	≤0,2	BCR/ZLGIG/1-002

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki i zawarte są w oryginale niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody Laboratorium.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi na wykonane usługi laboratoryjne w ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania.

Podana niepewność pomiaru, jeśli nie określono inaczej, została oszacowana dla współczynnika k=2 i poziomu ufności 95% i nie zawiera niepewności pobierania próbek.

Niepewność próbkobrania laboratorium dla wody wynosi 5%

* Badanie akredytowane

P- badanie wykonane u podwykonawcy o nr akredytacji AB 005

** Wartości dopuszczalne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1989)

-----KONIEC SPRAWOZDANIA-----

Sprawozdanie sporządził(a) #:

Sprawozdanie sprawdził(a) #:

Sprawozdanie zatwierdził(a):

Adam Tomaszewski


PREZES

Sprawozdanie autoryzował(a):

KIEROWNIK LABORATORIUM


Radosław Górczyński

* Osoby: sporządzająca i sprawdzająca sprawozdanie z badań występują tylko na kopii sprawozdania pozostającego ad acta