



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

• tel.: 25 506 50 10

• sekretariat.psse.sokolowpodlaski@sanepid.gov.pl

• ul. Oleksiaka Wichury 3,
08-300 Sokołów Podlaski

Sokołów Podlaski, dnia 14.09.2022 r.

KOMUNIKAT nr 1/2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Sabnie, zaopatrującego miejscowości: Grodzisk, Niewiadoma, Nieciecz-Dwór, Nieciecz-Włociańska, Kol. Kupientyn i Kupientyn, gmina Sabnie w powiecie sokołowskim, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda nieprzydatna do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwaga:

Wody nie wolno pić, przygotowywać na niej dań ani myć w niej warzyw, owoców czy mięsa. Zabronione są też zabiegi higieniczne, mycie zębów i kąpiel w wodzie z bakterią coli. Patogeny mogą bowiem dostać się do organizmu nie tylko przez usta, ale również nos lub uszkodzoną skórę. Nie należy również używać zainfekowanej wody do codziennych czynności tj. zmywania naczyń, prania i sprzątania. Nadaje się ona jedynie do splukiwania toalety. Spożycie wody uznanej za nieprzydatną do spożycia może doprowadzić do zaburzeń ze strony układu pokarmowego.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Mieczysław Hurdak

Mieszkańcy miejscowości: Grodzisk, Niewiadoma, Nieciecz-Dwór, Nieciecz-Włociańska, kol. Kupientyn i Kupientyn, będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez:

.....*udostępnienie wody pitnej przy budynku Ochotniczej*
.....*Strazy Pożarnej w Niecieczy Włociańskiej*
.....*codziennie w godzinach: 1700-1900 do odwołania.*

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

• tel.: 25 506 50 10

• sekretariat.psse.sokolowpodlaski@sanepid.gov.pl

• ul. Oleksiaka Wichury 3,
08-300 Sokołów Podlaski

Sokołów Podlaski, 14.09.2022 r

HKN.9027.212.2022

Wójt Gminy Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie

Działając na podstawie § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim przesyła w załączeniu komunikat informujący o jakości wody z wodociągu publicznego Sabnie po stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z przytoczonym przepisem właściwy wójt zobowiązany jest do rozpowszechnienia komunikatu w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Zgodnie z § 27 ust. 2 wymienionego rozporządzenia załączony komunikat przed rozpowszechnieniem powinien być uzupełniony przez właściwego wójta w zakresie wskazania sposobu zaopatrzenia konsumentów w wodę bezpieczną dla zdrowia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Marzena Harceł

Załącznik:

1. Komunikat nr 1/2022 z dnia 14.09.2022 r. dot. nieprzydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Sabnie.

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kosiorek, pok. nr 7 tel. 25 506 50 18 lub 25 506 50 10 w. 109



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

• tel.: 25 506 50 10

• sekretariat.psse.sokolowpodlaski@sanepid.gov.pl

• ul. Oleksiaka Wichury 3,
08-300 Sokołów Podlaski

HKN.9027.212.2022



Sokołów Podlaski, 14.09.2022 r.

Gmina Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późniejszymi zmianami) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego wobec Gminy Sabnie w związku z nieodpowiednią mikrobiologiczną jakością wody w wodociągu publicznym Sabnie, stwierdzoną w punkcie poboru próbki wody wskazanym przez Gminę Sabnie, zlokalizowanym w m. Nieciecz - przepompownia.

W badanej próbce wody pobranej w dniu 12.09.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Sabnie, z wodociągu Publicznego Sabnie, wykonanych przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach. Zgodnie ze Sprawozdaniem z badań OL-LBW.9051.2.1290/z-1292/z.2022 (sprawozdanie cząstkowe) z dnia 14.09.2022 r., stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w liczbie 25 jtk/100 ml. Zgodnie z wymaganiami określonymi w części C w tabeli 1 lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml wody.

W myśl art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim odstępuje od zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji administracyjnej, ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kosiorek, pok. nr 7 tel. 25 506 50 18 lub 25 506 50 10 w. 109

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
(signature)



POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEDLCACH

08-110 Siedlce
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31
tel: 25 644 20 40

Fax: 25 632 61 37

www.gov.pl/web/psse-siedlce

laboratorium.psse.siedlce@sanepid.gov.pl

Liczba stron: 1
Egz. 1 z 3

Siedlce, dnia: 14.09.2022

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ OL- LBW.9051.2.1290/z-1292/z.2022(Sprawozdanie cząstkowe)

Nazwa i adres klienta: Gmina Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
Podstawa badań: Zlecenie na badanie wody z dnia 12.09.2022
Rodzaj próbek: Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Miejsce pobrania próbek: Wod. publ. Sabnie
Data pobrania próbek: 12.09.2022
Próbki pobrał: PSSE Sokołów Podl.(Klient wewnętrzny)
Metoda pobierania próbek: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007, PN-EN ISO 5667-3:2018-08
Nr protokołu pobrania próbek: SOK/HKN.60z/2022
Data przyjęcia próbek: 12.09.2022
Data rozpoczęcia i zakończenia badań: 12.09-14.09.2022
Inne informacje dotyczące próbek: Stan próbki (ek) nie budzi zastrzeżeń
Cel badania: Przedłożenie jednostkom nadzorującym (zgodność z przepisami prawa)

Informacje dot. daty, godziny, miejsca i punktu pobrania próbki są zgodne z danymi podanymi przez Zleceniodawcę. W niniejszym sprawozdaniu wyniki badań i stwierdzenie zgodności ze specyfikacją (jeśli dotyczy) odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Laboratorium podaje niepewność dla wyników, które po uwzględnieniu niepewności zawierają wartość parametryczną (dla określenia ich miarodajności). Niepewność wyniku badania nie uwzględnia niepewności związanej z pobieraniem próbki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż w całości.

Opis i identyfikacja próbki:

Nr próbki	Godz. pobr.	Ozn. klienta	Rodzaj próbki i punkt pobrania
1290/z	09:55	SOK.60z/1	Kupientyn 08-331 Sabnie, Hydrant PPOŻ przy posesji nr
1291/z	09:40	SOK.60z/2	Kupientyn 134A, 08-331 Sabnie, Stacja Paliw- kran w kuchni
1292/z	09:20	SOK.60z/3	Nieciecz, 08-331 Sabnie, Przepompownia

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

1. Wyniki badań mikrobiologicznych

Legenda: "nw" - nie wykryto, "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki		
			1290/z	1291/z	1292/z
1	Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Wartość parametryczna: liczba mikroorganizmów 0 jtk/100 ml wody Dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk/100ml należy wykonać badanie parametru E. coli i enterokoków celem wykluczenia ich obecności.	jtk	0	0	25
2	Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 Wartość parametryczna: liczba mikroorganizmów 0 jtk w 100 ml wody	jtk	-	0	0
3	Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Wartość parametryczna: liczba mikroorganizmów 0 jtk w 100 ml wody	jtk	0	0	0

"B" - badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565; (4) - norma archiwalna; poniżej "liczba" - wynik poniżej granicy oznaczalności,

Autoryzował

Asystent BBWiG
mgr inż. Katarzyna Jureczak

KONIEC SPRAWOZDANIA

Zatwierdził
KIEROWNIK
Sekcji Badania Wody i Gleby
mgr Ewa Bielecka