



G M I N A S A B N I E

ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, tel. (25) 787 41 90, fax (25) 787 42 49
e-mail: fundusze@sabnie.pl, strona internetowa: www.sabnie.pl

Sabnie, 10.03.2017 r.

RIŚ.271.2.1.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia – ***„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie”***
numer ogłoszenia: 30407 - 2017; data zamieszczenia: 23.02.2017, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego

W związku z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Sabnie przedstawia wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE FIRMY „D”:

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące w/w postępowania

1. W projekcie PRZEDSZKOLE – sanitarna – inst. Co podany kocioł jest o mocy 120kW i wg. załączonego schematu wynika że jest to kocioł jednofunkcyjny w przedmiarze zaś podany jest kocioł 110kW dwufunkcyjny.

Jaki kocioł 1 czy 2 funkcyjny i o jakiej mocy ma być wyceniony?

2. W projekcie URZĄD GMINY – sanitarna – zbiornik na gaz podany jest kocioł o mocy 50kW, w projekcie URZĄD GMINY – sanitarna – źródło podany jest kocioł 70kW i wg załączonego schematu wynika że jest to kocioł jednofunkcyjny.

W przedmiarze zaś podany jest kocioł 70kW dwufunkcyjny.

Jaki kocioł 1 czy 2 funkcyjny i o jakiej mocy ma być wyceniony?

ODPOWIEDZI:

Ad.1 Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Ad.2 Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Prawidłowa moc kotła w urzędzie gminy to 70 kW. Moc 50 kW została wpisana omyłkowo.

Wójt Gminy Sabnie

/-/ Ireneusz Piotr Wyszzyński